中熙检测
ZHONGXIJIANCE

检 测 报 告

编号：ZXJC/BG202109291

废水检测结果					
检测日期			2021 年 09 月 29 日		
检测点位			DW001 污水总排口		
样品编号			SY210928004	SY210928005	SY210928006
序号	参数	计量单位	检测结果		
1	悬浮物	mg/L	11	9	14
2	总磷(以 P 计)	mg/L	1.41	1.40	1.40
3	总氮(以 N 计)	mg/L	1.43	1.29	1.41
4	石油类	mg/L	2.74	2.41	2.78
5	硫化物	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L
6	挥发酚(以苯酚计)	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
检测点位			DW003 污水总排口		
样品编号			SY210928007	SY210928008	SY210928009
序号	参数	计量单位	检测结果		
1	悬浮物	mg/L	7	10	12
2	总磷(以 P 计)	mg/L	1.02	1.05	1.03
3	总氮(以 N 计)	mg/L	8.39	7.97	7.91
4	石油类	mg/L	5.36	5.27	5.60
5	硫化物	mg/L	0.011	0.010	0.008
6	挥发酚(以苯酚计)	mg/L	0.024	0.018	0.022
备注			“方法检出限 L”表示小于检出限		

人：　　人：

***　　结

检 测 报 告

有组织检测结果				
检测日期		2021 年 10 月 19 日		
检测点位		引发剂偶合剂配置废气排放口进口		
排气筒高度/尺寸（m）		-/0.05		
非甲烷总烃	样品编号	QT211019085	QT211019086	QT211019087
	排放浓度（mg/m³）	168	168	171

检 测 报 告

废水检测结果					
检测日期			2021 年 10 月 19 日		
检测点位			弹性体车间废水池		
样品编号			SY211019010	SY211019011	SY211019012
序号	参数	计量单位	检测结果		
1	悬浮物	mg/L	46	40	44
2	BOD_5	mg/L	58.1	61.3	56.5
3	总磷.（以 P 计）	mg/L	1.78	1.85	1.55
4	总氮（以 N 计）	mg/L	3.40	4.15	3.75
5	硫化物	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L
6	石油类	mg/L	7.41	7.52	7.18
7	挥发酚（以苯酚计）	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
8	氟化物	mg/L	0.25	0.23	0.22
9	总氰化物	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L
10	铜	μg/L	0.89	0.96	0.84
11	锌	μg/L	0.73	0.67L	0.67L
12	钒	μg/L	0.47	0.52	0.48
13	苯乙烯	mg/L	0.0015L	0.0015L	0.0015L
备注		“方法检出限 L”表示小于检出限			

检 测 报 告

废水检测结果			
检测日期	2021 年 10 月 19 日		
检测点位	循环水池进口		
样品编号	SY211019004	SY211019005	SY211019006
样品	检测	检测结果	